

Elektrounfallstatistik 2025



Wien, August 2026

Impressum

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Stubenring 1, 1010 Wien

Abteilung III/A/3

+43 1 71100-808228

mail: et@bmwet.gv.at


www.bmwet.gv.at

Inhalt


Gesamtergebnis	4
Verteilung Bundesländer	5
Verteilung über die Monate	6
Art der Verletzung.....	7
Stromdurchgang.....	8
Spannungshöhe.....	9
Stromart.....	10
Unfallursache	11
Unfallstelle.....	13
Unfallort	15
Betriebsklassen	16
Berufsart	17
Unfallart.....	18
Verletzung.....	19
Geschlecht	20
Alter	21
Stunde	23
Wochentag.....	25

Gesamtergebnis

Elektrounfälle und Todesfälle ohne Blitz




Blitzunfälle und Blitztodesfälle



Verteilung Bundesländer

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Wien	56	
Niederösterreich	80	
Burgenland	13	
Steiermark	83	
Kärnten	26	1
Oberösterreich	35	1
Salzburg	19	
Tirol	33	
Vorarlberg	20	
Summe	365	2


Abbildung 1: Elektrounfälle je Bundesland



Verteilung über die Monate

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Jänner	18	
Februar	17	
März	23	
April	34	
Mai	49	1
Juni	41	
Juli	57	
August	46	
September	36	1
Oktober	23	
November	14	
Dezember	7	
Summe	365	2


Abbildung 2: Elektrounfälle je Monat



Art der Verletzung

Jahr	2025 lebt	2025 tot
keine Verletzung	140	
Strommarke	17	
Verbrennung	37	
Blendung	4	
Schock, elektrischer Schlag	41	
mechanische Verletzung	8	
Kreislaufbeschwerden, Herzversagen	8	
mehrere Verletzungsarten	15	2
sonstige Verletzungen	27	
unbekannt	68	
Summe	365	2


Abbildung 3: Elektrounfälle nach Verletzungsart



Stromdurchgang

Jahr	2025 lebt	2025 tot
ohne Stromdurchgang	165	
mit Stromdurchgang	200	2
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 4: Elektrounfälle mit und ohne Stromdurchgang



Spannungshöhe

Jahr Spannungshöhe	2025 Lebt	2025 tot
>100kV	0	
>1kV - 100kV	13	2
>250V - 1kV	71	
>42V - 250V	209	
>24V - 42V	2	
≤24V	3	
unbekannt	63	
Blitz	4	
Summe	365	2


Abbildung 5: Elektrounfälle nach Spannungshöhe



Stromart

Jahr Stromart	2025 lebt	2025 tot
Gleichstrom	44	
Wechselstrom	212	1
Drehstrom	64	1
Blitz	4	
unbekannt	40	
Induktion	1	
Summe	365	2


Abbildung 6: Elektrounfälle nach Stromart



Unfallursache

Jahr	2025 lebt	2025 tot
nicht ausgeschaltet, nicht spannungslos	91	
nicht gesichert gegen Einschaltung	4	
nicht auf Spannungslosigkeit geprüft	13	
nicht gegen Auftreten von Spannungen gesichert	5	
spannungsführende Teile bzw. nicht geerdete Teile nicht abgedeckt	10	
Körpermasseschluss	16	
mangelhafte Isolation, Leitung	36	
sonstige Mängel der Anlage/Gerät	28	
unvorschriftsmäßige Geräte (Pfusch)	5	
mangelhafte Werkzeuge (ohne Isolierhandschuhe gearbeitet)	1	
Kurzschluss/Erdschluss	11	
offene Lampenfassungen/Sicherungen	6	
Überschläge (nicht auf den Verletzten)	1	
Gedankenlosigkeit, Unvorsichtigkeit	79	2
Weidezäune	1	
sonstige	29	
unbekannt	25	
Blitz	4	
Summe	365	2


Abbildung 7: Elektrounfälle nach Ursache



Unfallstelle

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Transformator	3	
Akku/Batterie	4	
Schaltanlage	1	
Solaranlage PV	18	
blanke Freileitung	5	1
sonstige blanke Leitungen	9	1
Erdkabel	9	
sonstige isolierte Leitungen	4	
Leistungsschalter	1	
sonstige Verteileranlagen	26	
Elektromaschinen	39	
Elektrowerkzeuge oder Geräte	47	
ortsfeste elektrische Beleuchtung	28	
ortsveränderliche elektrische Beleuchtung	9	
elektrische Wärmegeräte	8	
Schalter, Schütze	3	
Steckvorrichtungen, Kabeltrommel	39	
ortsfeste isolierte Leitungen	8	
ortsbewegliche isolierte Leitungen	12	
Elektrofahrzeuge, Aufzüge, Kräne	19	
Fernsprechanlagen, Radio, TV	2	
Weidezäune	1	
Prüffeldeinrichtungen	3	
sonstige Installationen, Unterverteiler	54	
Blitz im Freien	3	
Generator, Umformer, Phasenschieber	2	
elektromedizinische Geräte	4	
Prüflampen, Spannungssucher, Messgeräte	1	
Blitz im Gebäude	1	
Gleichrichter	1	
Schweißanlagen	1	
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 8: Elektrounfälle pro Unfallstelle



Unfallort

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Innenraum	275	
im Freien	71	2
unbekannt	19	
Summe	365	2


Abbildung 9: Elektrounfälle im Innenraum und im Freien



Betriebsklassen

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Land- und Forstwirtschaft	6	
Elektrizitätsversorgung	29	
Bauwesen	32	
sonst. Industrie oder Gewerbebetriebe	117	
Hotel-, Gast- und Schankbetriebe	11	
Handel	8	
Verkehr	18	1
Körperpflege, Gesundheits- und Fürsorgewesen	9	
Bürobetriebe	4	
Unterricht, Bildung, Unterhaltung	16	
Haushaltung	79	
sonstige	31	
Reinigungswesen	4	1
chemische Produktion	1	
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 10: Elektrounfälle je Branche



Berufsart

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Elektromeister	5	
Obermonteure	9	
Elektromonteure	85	
Hilfsmonteure	31	
Elektrolehrlinge	20	
Land- und Forstwirtschaft	2	
Haushalt, Büro	66	1
Bauarbeiter	20	
sonst. Gewerbe, Industrie	89	1
sonst. Elektrolaien	38	
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 11: Elektrounfälle nach Berufsklasse



Unfallart

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Arbeitsunfall	260	1
Privatunfall	105	1
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 12: Elektrounfälle in der Arbeit und in der Freizeit



Verletzung

Jahr	2025 lebt	2025 tot
keine Verletzung	141	
Verletzung	224	2
Gesamtergebnis	365	2


Abbildung 13: Elektrounfälle mit und ohne Verletzung



Geschlecht

Jahr	2025 lebt	2025 tot
männlich	288	2
weiblich	77	
Gesamtergebnis	365	2

Abbildung 14: Elektrounfälle nach Geschlecht



Alter


Jahr	2025 lebt	2025 tot
1	8	0
2	8	0
3	3	0
4	3	0
5	4	0
7	3	0
11	2	0
12	1	0
13	1	0
15	2	1
16	12	0
17	16	0
18	18	0
19	13	0
20	17	0
21	12	0
22	16	0
23	9	0
24	10	0
25	9	0
26	7	0
27	15	0
28	8	0
29	13	0
30	15	0
31	8	0
32	6	0
33	3	0
34	7	0
35	4	0
36	8	1
37	3	0

Jahr	2025 lebt	2025 tot
38	4	0
39	11	0
40	4	0
41	3	0
42	7	0
43	6	0
44	4	0
45	8	0
46	2	0
47	5	0
48	5	0
49	5	0
50	4	0
51	1	0
52	2	0
53	6	0
54	3	0
55	2	0
56	3	0
57	4	0
59	2	0
63	1	0
66	2	0
71	1	0
77	2	0
94	1	0
unbekannt	3	0
Gesamtergebnis	365	2

Stunde

Jahr Stunde	2025 lebt	2025 tot
0	2	
1	2	
2	1	1
3	1	
4	1	
5	1	
6	2	
7	5	
8	28	
9	37	
10	47	
11	35	
12	21	1
13	28	
14	25	
15	22	
16	27	
17	11	
18	15	
19	8	
20	5	
21	2	
22	2	
23	2	
unbekannt	35	
Gesamtergebnis	365	2

Abbildung 15: Elektrounfälle nach Tageszeit



Wochentag

Jahr	2025 lebt	2025 tot
Montag	85	
Dienstag	81	
Mittwoch	59	1
Donnerstag	61	
Freitag	33	
Samstag	19	1
Sonntag	27	
Gesamtergebnis	365	2

Abbildung 16: Elektrounfälle nach Wochentag

